



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2891659
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: LW12-16

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 万能转换开关</p> <p>型号: LW12-16</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-07-17</p> <p>完成日期: 2018-08-21</p>	<p>委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LW12-16
 Ui:500V, Uimp:6kV; Ith:16A;
 AC-15: Ue/le: AC380V/2.6A;
 DC-13: Ue/le: DC220V/0.27A;
 IP40(工作面)

主检: 王 炜 签字:  日期: 2018-09-19

审核: 陆维导 签字:  日期: 2018-09-19

签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-09-19



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2993-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2003010305086585;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

