

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007963



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-05-09

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007963

产品系列、型号、规格:

HYM3-250C, HYM3-250S, HYM3-250H, HYM3-250R, HYM3K-250C, HYM3K-250S, HYM3K-250H, HYM3K-250R, HYM3-320C, HYM3-320S, HYM3-320H, HYM3-320R, HYM3K-320C, HYM3K-320S, HYM3K-320H, HYM3K-320R, HYM5-250C, HYM5-250S, HYM5-250H, HYM5-250R, HYM5-320C, HYM5-320S, HYM5-320H, HYM5-320R, HUM9i-250C, HUM9i-250S, HUM9i-250H, HUM9i-250R, HUM9i-320C, HUM9i-320S, HUM9i-320H, HUM9i-320R; 参数详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:



自我声明时间: 2022-05-09

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007963

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3-250C, HYM3-250S, HYM3-250H, HYM3-250R, HYM3K-250C, HYM3K-250S, HYM3K-250H, HYM3K-250R, HYM3-320C, HYM3-320S, HYM3-320H, HYM3-320R, HYM3K-320C, HYM3K-320S, HYM3K-320H, HYM3K-320R, HYM5-250C, HYM5-250S, HYM5-250H, HYM5-250R, HYM5-320C, HYM5-320S, HYM5-320H, HYM5-320R, HUM9i-250C, HUM9i-250S, HUM9i-250H, HUM9i-250R, HUM9i-320C, HUM9i-320S, HUM9i-320H, HUM9i-320R
Ui:1000V; Uimp:12kV;
Ue:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC500V, AC660V/AC690V;
In:100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A, 270A, 280A, 300A, 315A, 320A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);
C型:ics=30kA/15kA/5kA; lcu=40kA/20kA/8kA;
S型:ics=30kA/25kA/5kA; lcu=50kA/36kA/8kA;
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/AC690V);
H型:ics=50kA/36kA/30kA/5kA; lcu=75kA/50kA/30kA/10kA;
R型:ics=65kA/50kA/35kA/5kA; lcu=85kA/70kA/50kA/10kA;
选择性类别:A类;
适用频率:50/60Hz
极数:3P,3P+N(三个保护极,N极常通),4P(三个保护极,N极可开闭);
适用于隔离(3P+N除外);
配用的辅助触头:报警触头:
辅助触头:2NO2NC,1NO1NC;
报警触头:2NO2NC,1NO1NC;
Ith:6A;Ui:415V;Uimp:4kV;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.47A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V/220V/250V/0.15A.

型号解释

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-09
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007963

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3-250C,HYM3-250S, HYM3-250H, HYM3-250R,HYM3K-250C,HYM3K-250S,
HYM3K-250H,HYM3K-250R,HYM3-320C,HYM3-320S,HYM3-320H,HYM3-320R,
HYM3K-320C,HYM3K-320S,HYM3K-320H,HYM3K-320R,HYM5-250C,HYM5-250S,
HYM5-250H,HYM5-250R,HYM5-320C,HYM5-320S,HYM5-320H,HYM5-320R,
HUM9I-250C,HUM9I-250S,HUM9I-250H,HUM9I-250R,HUM9I-320C,HUM9I-320S,
HUM9I-320H,HUM9I-320R
Ui:1000V;Uimp:12kV;
Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC500V,AC660V/AC690V;
In:100A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,250A,270A,
280A,300A,315A,320A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V);
C 型:lcs=30kA/15kA/5kA;lcu=40kA/20kA/8kA;
S 型:lcs=30kA/25kA/5kA;lcu=50kA/36kA/8kA;
(AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC660V/AC690V);
H 型:lcs=50kA/36kA/30kA/5kA;lcu=75kA/50kA/30kA/10kA;
R 型:lcs=65kA/50kA/35kA/5kA;lcs=85kA/70kA/50kA/10kA;
选择性类别:A 类;
适用频率:50/60Hz
极数:3P,3P+N(三个保护极,N 极常通),4P(三个保护极,N 极可开闭);
适用于隔离(3P+N 除外);
配用的辅助触头,报警触头:
辅助触头:2NO2NC,1NO1NC;
报警触头:2NO2NC,1NO1NC;
Ith:6A;Ui:415V;Uimp:4kV;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.47A;
DC-13:Ue/Ie:DC110V/220V/250V/0.15A.

型号解释

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-09
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

