

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002309



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-06-16
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002309

产品系列、型号、规格:

HYM3-400,HYM3-630,HYM3K-400,HYM3K-630,HYM5-400,HYM5-630,HUM9i-400,HUM9i-630
Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC500V,AC660/690V;
In:250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A(HYM3-400,HYM3K-400,HYM5-400, HUM9i-400);
250A,280A,300A,315A,320A,350A,380A,400A,450A,500A,550A,600A,630A(HYM3-630,HYM3K-630,HYM5-630, HUM9i-630);
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; C 型:AC220/230/240V:Ics=Icu:50kA;AC380/400/415V:Ics:30kA,Icu:40kA;AC660/690V:
Ics=Icu:10kA; S 型:AC220/230/240V:Ics:50kA,Icu:75kA;AC380/400/415V:Ics:36kA,Icu:50kA;AC660/690V:Ics=Icu:10kA;
H 型:AC220/230/240V:Ics:75kA,Icu:100kA;AC380/400/415V:Ics:50kA,Icu:70kA; AC500V:Ics=Icu:36kA;
AC660/690V:Ics:10kA,Icu:15kA; R 型:AC220/230/240V:Ics=Icu:125kA;AC380/400/415V:Ics:70kA,Icu:100kA;
AC500V:Ics:36kA,Icu:50kA;AC660/690V:Ics:15kA,Icu:20kA; 选择性类别:A 类;极数: 3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭,
中性极型式为 A), 4P(3 个保护极,N 极可开闭,中性极型式为 B);适用于隔离用(除中性极型式为 A 的 3P+N 产品外);
配用的辅助触头: 辅助触头:5NO5NC,4NO4NC,3NO3NC,2NO2NC,1NO1NC,报警触头:2NO2NC,1NO1NC;
Ui:415V;Uimp:4kV;Ith:6A; AC- 15:Ue/Ie:AC380/400/415V/0.47A;DC-13:Ue/Ie:DC110/220/250V/0.15A

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

