

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307255905

发证日期: 2022年05月11日

有效期至: 2031年09月17日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 小型断路器
DZ47N-63,DZ47N-63H,DZ47N-63Z,DZ47e-63,DZ47e-63H,DZ47e-63,ZDZ47K-63,
DZ47K-63H, DZ47K-63Z,HYB5-63,HYB5-63H,HYB5-63Z,HUB9i-63,HUB9i-63H,
HUB9i-63Z ; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307255905

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47N-63,DZ47N-63H,DZ47N-63Z,DZ47e-63,DZ47e-63H,DZ47e-63,ZDZ47K-63,
DZ47K-63H, DZ47K-63Z,HYB5-63,HYB5-63H,HYB5-63Z,HUB9i-63,HUB9i-63H,
HUB9i-63Z

Uj:500V; Uimp:6kV;

Ue:AC220/380V,AC230/400V,AC240V/415V(1P);AC220V,AC230V,
AC240V(1P+N,2P);AC380V,AC400V,AC415V(2P,3P,3P+N,4P);
DC125V(1P);DC250V(2P);

In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B型,C型,D型;

Icn1=Icn:6kA/10kA;Ics:6kA/7.5kA;

极数:DZ47N-63,DZ47e-63,DZ47K-63,HYB5-63,HUB9i-63:

1P,1P+N(N极可开闭),2P,3P,3P+N(N极可开闭),4P;

DZ47N-63H,DZ47e-63H,DZ47K-63H,HYB5-63H,HUB9i-63H:

2P(AC220V,AC230V,AC240V);

DZ47N-63Z,DZ47e-63Z,DZ47K-63Z,HYB5-63Z,HUB9i-63Z:

1P (DC125V),2P (DC250V).



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307255905

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

□ — 63 □

(1) (2) (3)

(1)：(DZ47N) 常规系列；(DZ47e) 电商系列；(DZ47K) 电力系列；
(HYB5) 地产系列；(HUB9i) 汇智系列；

(2)：壳架等级电流；

(3)：缺省(通用型)；H(高分断型)；Z(交直流通用型)；



中国质量认证中心