

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007726



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-06-13  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007726

产品系列、型号、规格:

DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63H, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63H, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63H, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63H, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63H; 参数详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-13  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007726

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47nLE-63,DZ47nLG-63,DZ47nLE-63H,DZ47eLE-63,DZ47eLG-63,DZ47eLE-63H,DZ47LEK-63,DZ47LK-63,DZ47LEK-63H,HYBSLE-63,HYBSLG-63,HYBSLE-63H,HUB9LE-63,HUB9LG-63,HUB9LE-63H,UI-500V,UIimp-4kV;  
Ue:AC220V,230V,240V(1P+N,2P),AC380V,400V,415V(3P,3P+N,4P);  
In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;  
瞬时脱扣类型:B型,C型,D型(DZ47nLE-63,DZ47nLE-63H,DZ47eLE-63,DZ47eLE-63H,DZ47LEK-63,DZ47LEK-63H,HYBSLE-63,HYBSLE-63H,HUB9LE-63,HUB9LE-63H),C型(DZ47nLG-63,DZ47eLG-63,DZ47LG-63,HYBSLG-63,HUB9LG-63);  
Ics=Icn:6kA(DZ47nLE-63,DZ47nLG-63,DZ47eLE-63,DZ47eLG-63,DZ47LEK-63,DZ47LG-63,HYBSLE-63,HYBSLG-63,HUB9LE-63,HUB9LG-63);  
Ics:7.5kA,Icn:10kA(DZ47nLE-63H,DZ47eLE-63H,DZ47LEK-63H,HYBSLE-63H,HUB9LE-63H);  
IΔn:30mA,50mA,75mA,100mA,300mA;  
额定剩余动作类型:AC型,电子式,Δm:30A;  
极数:DZ47nLE-63,DZ47eLE-63,DZ47LEK-63,HYBSLE-63,HUB9LE-63:1P+N(一个保护极,N极常通,不具备隔离功能),2P,3P,3P+N(三个保护极,N极常通,不具备隔离功能),4P;  
DZ47nLG-63,DZ47eLG-63,DZ47LG-63,HYBSLG-63,HUB9LG-63:1P+N(一个保护极,N极常通,不具备隔离功能),2P;  
DZ47nLE-63H,DZ47eLE-63H,DZ47LEK-63H,HYBSLE-63H,HUB9LE-63H:1P+N(一个保护极,N极常通,不具备隔离功能),2P,3P,3P+N(三个保护极,N极常通,不具备隔离功能),4P.

### 3.3 型号的解释:



- 无: 通用型 Icn 6000A; H: 高分断型 Icn 10000A 壳架等级额定电流(A)
- DZ47nLE: 通用款电子式漏电保护;
- DZ47nLG: 通用款带过电压保护的电子式漏电保护;
- DZ47eLE: 电荷款电子式漏电保护;
- DZ47eLG: 电荷款带过电压保护的电子式漏电保护;
- DZ47LEK: 电力款电子式漏电保护;
- DZ47LGK: 电力款带过电压保护的电子式漏电保护;
- HYBSLE: 地产系列电子式漏电保护;
- HYBSLG: 地产系列带过电压保护的电子式漏电保护;
- HUB9LE: 汇智系列电子式漏电保护;
- HUB9LG: 汇智系列带过电压保护的电子式漏电保护;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人: 王春梅

自我声明时间: 2022-06-13  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。