

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980309000016

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：热过载继电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-11  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000016



产品系列、型号、规格:

JRS1-25、JRS1N-25、HUR9-25 ; Uimp : 8kV ; Ui : 660V ; Ue : AC660V ; Ie : 0.1A~0.16A , 0.16A~0.25A , 0.25A~0.4A , 0.4A~0.63A , 0.63A~1A , 1.0A~1.6A , 1.6A~2.5A , 2.5A~4A , 4A~6A , 5.5A~8A , 7A~10A , 9A~13A , 12A~18A , 17A~25A ; 脱扣级别: 10A ; 3P配用的辅助触头: Uimp : 6kV ; Ui : 500V , Ith : 6A , AC-15 : 380V/0.95A , 220V/1.64A、DC-13 : 220V/0.15A、110V/0.3A , INO1NC

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-04-11  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。