

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307936573

发证日期: 2022年03月30日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 H8A-1600,HUW9-1600 Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400V,690V; In:400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A; 过电流脱扣器类型:电子式; 选择性类别:B 类; Ics:66kA(AC400V),35kA(AC690V); Icu:66kA(AC400V),35kA(AC690V); Icw:66kA/1s(AC400V),35kA/1s(AC690V); 极数:3P,4P;适用于隔离; 配用的辅助触头: YQF1(4NO4NC); Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A,AC400V/0.9A; DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.55A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣 器:Us:AC230V,AC400V.
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心