

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307650828

发证日期: 2023年03月21日  
有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器  
H8A-4000、HUW9-3200、HUW9-4000、HUW9NE-4000; 产品参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

郑泉

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307650828

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

### 产品参数：

H8A-4000、HUW9-3200、HUW9-4000、HUW9NE-4000;  
Uimp:12kV ; Ui:1600V ; Ue:AC380V/400V、690V/800V、1000V/1140V、1500V ;  
H8A-4000、HUW9-4000、HUW9NE-4000:In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,  
2500A,2900A,3200A,4000A;  
HUW9-3200: In:630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A;  
过电流脱扣器类型：电子式；  
Ics:100kA(AC380/400V)、80kA(AC690/800V)、70kA(AC1000/1140V)、  
50kA(AC1500V);Icu:100kA(AC380/400V)、80kA(AC690/800V)、70kA(AC1000/1140V)、  
50kA(AC1500V);Icw:100kA/1s(AC380/400V)、80kA/1s(AC690/800V)、70kA/1s(AC1000/1140V)、  
50kA/1s(AC1500V);  
选择性类别:B；  
3P、4P；适用于隔离用；  
50/60Hz；  
配用的辅助触头 YQF1，4NO4NC：Uimp:4kV；Ui:400V，Ith:10A，AC-15:400V/0.9A，230V/1.5A；  
DC-13:220V/0.27A；  
符合附录 N 的电子附件：欠电压脱扣器 Uimp:4kV；Ui:690V；Us:AC230V、AC400V



中国质量认证中心