

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980307003532



环宇集团有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇集团有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象温州大桥工业区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：万能式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-08-17  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003532

产品系列、型号、规格:

DW45-4000;  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 1000V;  $U_e$ : AC400V/690V;  $I_n$ : 2500A, 2900A, 3200A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; AC400V:  $I_{cs}$ : 100kA,  $I_{cu}$ : 100kA,  $I_{cw}$ : 100kA/1s; AC690V:  $I_{cs}$ : 70kA,  $I_{cu}$ : 70kA,  $I_{cw}$ : 70kA/1s; 选择性类别: B; 3P、4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头 YQF1: 4NO4NC;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_i$ : 400V,  $I_{th}$ : 10A, AC-15: 230V/1.5A, 400V/0.9A; DC-13: 220V/0.27A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_i$ : 690V;  $U_s$ : AC230V, 400V

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-17  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。