

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002359



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-26

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002359

产品系列、型号、规格:
H8M-63S, HUM9-63S;
Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型:
热磁式; Ics: 35kA, Icu: 35kA; 选择性类别: A; 3P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头 F1: Ith: 6A, AC-15:
400V/0.47A, DC-13: 220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器: QY1, Us: AC230V, AC400V; 符合附录
N 的电子附件: 电动操作机构: MDX0, Us: 230V; 预付费电表专用脱扣器: Us: AC230V; 型号解释见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-26
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002359

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释





表 2 内部附件代号

I		II		III	
代号	说明	代号	说明	代号	说明
0	无	0~2		0~2	
1	分励脱扣器	0~1	辅助触头组数	0~1	报警触头组数
2	欠电压脱扣器	0~1		0~1	

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-26
 自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。