

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002360



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：H8M-100S,H8M-100H,H8M-100U;详见参数附件  
依据的标准：GB/T14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-15  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002360

产品系列、型号、规格(附件):

H8M-100S、H8M-100H、H8M-100U;  
Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V;  
In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式;  
400V:  
S型: Ics: 55kA, Icu: 55kA,  
H型: Ics: 85kA, Icu: 85kA,  
U型: Ics: 125kA, Icu: 125kA,  
690V:  
S型: Ics: 3kA, Icu: 5kA,  
H型: Ics: 5kA, Icu: 10kA,  
U型: Ics: 5kA, Icu: 10kA;  
选择性类别: A;  
3P(H8M-100S, H8M-100H, H8M-100U, 适用于隔离用), 3P+N(3个保护极, N极常通, H8M-100S, 不适用于隔离用), 4P(3保护极, N极可开闭, H8M-100S, 适用于隔离用)  
配用的辅助触头 F2:  
Ith: 6A, AC-15; 400V/0.47A, DC-13; 220V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠电压脱扣器 QY2; Us: AC230V, Us: AC400V;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 MDX1; Us: AC230V;  
预付费电表专用脱扣器: Us: AC230V

型号的解释:

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-15  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号：2020980307002360

产品系列、型号、规格(附件)：




表1 内部附件代号

I		II		III	
代号	说明	代号	说明	代号	说明
0	无	0~2		0~2	
1	分励脱扣器	0~1	辅助触头组数	0~1	报警触头组数
2	欠电压脱扣器	0~1		0~1	

联系人：王春梅  
 电话：0577-62888554  
 电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
 指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-03-15  
 自我声明地点：浙江乐清  
 生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002360

产品系列、型号、规格(附件):

H8M-100S、H8M-100H、H8M-100U;  
Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V;  
In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式;  
400V:  
S型: Ics: 55kA, Icu: 55kA,  
H型: Ics: 85kA, Icu: 85kA,  
U型: Ics: 125kA, Icu: 125kA,  
690V:  
S型: Ics: 3kA, Icu: 5kA,  
H型: Ics: 5kA, Icu: 10kA,  
U型: Ics: 5kA, Icu: 10kA;  
选择性类别: A;  
3P(H8M-100S, H8M-100H, H8M-100U, 适用于隔离用), 3P+N(3个保护极, N极常通, H8M-100S, 不适用于隔离用), 4P(3保护极, N极可开闭, H8M-100S, 适用于隔离用)  
配用的辅助触头 F2:  
Ith: 6A, AC-15; 400V/0.47A, DC-13; 220V/0.15A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠电压脱扣器 QY2: Us: AC230V, Us: AC400V;  
符合附录 N 的电子附件:  
电动操作机构 MDX1: Us: AC230V;  
预付费电表专用脱扣器: Us: AC230V

型号的解释:



联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-15  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002360

产品系列、型号、规格(附件):

表1 内部附件代号

I		II		III	
代号	说明	代号	说明	代号	说明
0	无	0~2		0~2	
1	分励脱扣器	0~1	辅助触头组数	0~1	报警触头组数
2	欠电压脱扣器	0~1		0~1	

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-15  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。