

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307073483

发证日期: 2021年09月22日

有效期至: 2031年09月22日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器  
HUM8-63; Ui:800V;Uimp:8kV;Ue:AC400V;In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;过电流脱扣器类型:热磁式;Ics:22kA;Icu:30kA;选择性类别:A类;3P;适用于隔离用;配用的辅助触头:2NO2NC;Ith:6A;AC-15:AC400V/0.47A;DC-13:DC220V/0.15A;型号详见附录

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2003010307073483

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

HU M 8 - 63 S / □ □ □□□  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级电流 (A)
- (5) 短路分断能力级别：S-标准型
- (6) 极数 (3：三极)
- (7) 过电流脱扣器型式 (见表 1)
- (8) 内部附件代号 (见表 2)

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名称	说明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

Inm(A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
63	0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	
	1	分励脱扣器	0~1		0~1		
	2	欠电压脱扣器	0~1		0~1		



中国质量认证中心