

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007730

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：HUM8-630；参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-10-12
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007730

产品系列、型号、规格(附件):

HUM8-630; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V/690V;
 In: 400A、500A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 Ics: S型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15k; H型(3P): 100kA/15kA; U型
 (3P): 125kA/35kA; Icu: S型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; H型(3P):
 100kA/20kA; U型(3P): 125kA/35kA; 选择性类别: A类; 极数: 3P, 3P+N
 (三个保护极, N极不可开闭), 4P(三个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用
 (3P+N产品除外); 配用的辅助触头: 8N08NC; Ith: 6A; AC-15; Ue/Ie:
 400V/0.47A; DC-13; Ue/Ie: 220V/0.15A

型号的解释

HU M 8 - □ □ / □ □ □ □ □ □ □ □
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1)企业代号
 - (2)塑料外壳式断路器
 - (3)设计序号
 - (4)壳架等级电流 Inm (A)
 - (5)短路分断能力级别: S-标准型; H-高级型; U-限流型
 - (6)断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
 - (7)四极断路器中性极(N极)型式(注)
 - (8)过电流脱扣器型式(见表1)
 - (9)内部附件代号(见表2)
- 注: 四极产品中, 中性极(N极)的型式有二种:
 A型: N极不装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其他三极一起分合;
 B型: N极不装过电流脱扣器, 与其他三极一起分合。

表1 过电流脱扣器型式

序号	名称	说明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

表2 内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
630	0	无	0-8	辅助触头组数	0-3	报警触头组数	II+III ≤ 11
	1	分励脱扣器	0-6	辅助触头组数	0-3	报警触头组数	II+III ≤ 8
	2	欠电压脱扣器	0-6	辅助触头组数	0-3	报警触头组数	II+III ≤ 8
	3	分励、欠电压脱扣器	0-3	辅助触头组数	0-2	报警触头组数	II+III ≤ 5

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: huyujb@vip.163.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-12
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。