

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026109

发证日期：2021年09月22日

有效期至：2031年09月22日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HUM8-400；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010307026109

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUM8-400; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC400V/690V;
 I_n : 250、300A、315A、350A、400A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; I_{cs} : S 型 (3P, 3P+N, 4P): 70kA/10kA; H 型 (3P): 100kA/10kA; U 型 (3P): 125kA/35kA;
 I_{cu} : S 型 (3P, 3P+N, 4P): 70kA/10kA; H 型 (3P): 100kA/15kA; U 型 (3P): 125kA/35A; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭)、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用 (3P+N 产品除外); 配用的辅助触头: 5NO5NC; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : 400V/0.47A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

型号的解释:

HU M 8 - □ □ / □ □ □ □□□□
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级电流 I_{nm} (A)
- (5) 短路分断能力级别: S-标准型; H-高级型; U-限流型
- (6) 断路器极数: 3 为三极; 4 为四极
- (7) 四极断路器中性极 (N 极) 型式 (注)
- (8) 过电流脱扣器型式 (见表 1)
- (9) 内部附件代号 (见表 2)

注: 四极产品中, 中性极 (N 极) 的型式有二种:

- A 型: N 极不装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其它三极一起分合;
B 型: N 极不装过电流脱扣器, 与其它三极一起分合。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026109

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

表1 过电流脱扣器型式

序号	名称	说明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

表2 内部附件代号

Inm (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
400	0	无	0~5	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	II+III ≤ 7
	1	分励脱扣器	0~3		0~2		II+III ≤ 5
	2	欠电压脱扣器	0~3		0~2		II+III ≤ 5
	3	分励、欠电压脱扣器	0~1		0~1		II+III ≤ 2



中国质量认证中心