

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010307026106

发证日期：2021年12月07日

有效期至：2031年12月07日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
HYM1-630、HYM1K-630；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2002010307026106

第 1 页 共 3 页

纸 号:

HYM1-630、HYM1K-630;

Ue:AC400V/690V(H型仅400V); Uimp:8kV; Ui:800V;

In: 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;选择性类别:A类;

Ics:L型:35kA/AC400V,8kA/AC690V;M型:42kA/AC400V,10kA/AC690V;H型:65kA/AC400V;

Icu:L型:50kA/AC400V,15kA/AC690V;M型:65kA/AC400V,20kA/AC690V;H型:100kA/AC400V;

3P(L、M、H型)、3P+N(3个保护极,N极常通,L、M型)、4P(3个保护极,N极可开闭,L、M型);3P、4P适用于隔离用,3P+N不适用于隔离用;

配用的辅助触头 2NC2NO:Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

配用的报警触头 1NC1NO: Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

注:此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2002010307026106

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：

HY M 1 □ - 630 □ □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 常规无代号，电力专用用 K 表示
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 短路分断能力级别：L-标准型、M-较高分断型、H-高分断型
- (7) 操作方式：手柄直接操作无代号，电动机操作用 D 表示，转动操作用 Z 表示
- (8) 极数代号（3—三极、4—四极）
- (9) 脱扣器方式及附件代号（见注 2）
- (10) 四极断路器中性极型式（见注 1）
- (11) 派生代号：常规产品无代号；透明盖产品用“T”表示

注 1：脱扣器方式及附件代号（见表 1）

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2002010307026106

纸 号：

表 1 脱扣器方式及附件代号

| 附件名称 | 不带附件 | 报警触头 | 分励脱扣器 | 辅助触头 | 欠电压脱扣器 | 分励脱扣器辅助触头 | 分励及欠压脱扣器 | 二组辅助触头 | 辅助触头欠电压脱扣器 |
|---------|-----------|----------|------------|---------------|---------------|------------|----------------|--------|------------|
| 过流脱扣器方式 | 代 号 | | | | | | | | |
| 瞬时脱扣器 | 200 | 208 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 复式脱扣器 | 300 | 308 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 附件名称 | 分励脱扣器报警触头 | 辅助触头报警触头 | 欠电压脱扣器报警触头 | 分励脱扣器辅助触头报警触头 | 分励、欠压脱扣器，报警触头 | 二组辅助触头报警触头 | 辅助触头欠电压脱扣器报警触头 | | |
| 过流脱扣器方式 | 代 号 | | | | | | | | |
| 瞬时脱扣器 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | 268 | 278 | | |
| 复式脱扣器 | 318 | 328 | 338 | 348 | 358 | 368 | 378 | | |

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心