

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307663068

发证日期：2021年12月26日

有效期至：2031年12月26日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 H8ML-100/33000、H8ML-100/4A3000、H8ML-100/4B3000、H8MLY-100/33000、H8MLY-100/4A3000、H8MLY-100/4B3000； U_e ：AC400V； U_i ：1000V； U_{imp} ：8kV； I_n ：40A、50A、63A、80A、100A； I_{cs} ：55kA， I_{cu} ：55kA；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A类；漏电脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta m}$ ：25% I_{cu} ； $I_{\Delta n}$ ：100mA/300mA/500mA 分级调节；极数：3P、3P+N（3个保护极，N极常通）、4P（3个保护极，N极可开闭）；适用于隔离用（除3P+N）
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心