

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307663071

发证日期: 2022年06月06日

有效期至: 2031年12月26日

|               |   |
|---------------|---|
| 委托人名称         | 环宇高科有限公司  |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区  |
| 制造商名称         | 环宇高科有限公司  |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区  |
| 生产企业名称        | 环宇高科有限公司  |
| 及生产地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区  |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 漏电断路器<br>H8ML-250/33000、H8ML-250/4A3000、H8ML-250/4B3000、H8MLY-250/33000、H8MLY-250/4A3000、H8MLY-250/4B3000、HUM9L-250S/33000、HUM9L-250S/4A3000、HUM9L-250S/4B3000、HUM9LY-250S/33000、HUM9LY-250S/4A3000、HUM9LY-250S/4B3000; $U_e$ : AC400V; $U_i$ : 1000V; $U_{imp}$ : 8kV; $I_n$ : 100A、125A、150A、160A、175A、200A、225A、250A; $I_{cs}$ : 55kA, $I_{cu}$ : 55kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; 漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$ : 25% $I_{cu}$ ; $I_{\Delta n}$ : 100mA/300mA/500mA 分级调节; 极数: 3P、3P+N (3个保护极, N极常通)、4P (3个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用 (除3P+N) |
| 产品标准和技术要求     | GB/T 14048.2-2020   |
| 认证模式          | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督   |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心