

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980307002481



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格：HUM2DL-630、HYM2LCK-630；具体参数详见附件  
依据的标准：GB/T32902-2016;GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-06-10  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002481

产品系列、型号、规格(附件):

HUM2DL-630、HYM2LCK-630:  
Uimp:8kV;  
Ui:1000V;  
Ue:AC400V;  
In:630A(I<sub>n</sub>: 0.4~1.0In 连续可调);  
过电流脱扣器类型:电子式;  
I $\Delta$ n: 30mA(仅非延时型, 没有自动重合闸功能)/50mA/100mA/300mA/  
500mA/800mA 分级调节/AC 型;  
漏电脱扣器类型: 电子式;  
选择性类别:B;  
Ics:70kA, Icu:70kA;  
Icw: 10kA/1s;  
I $\Delta$ m:17.5kA;  
极数:3P+N(N 极常通), 4P(N 极可开闭); 3P+N:不适用于隔离用;  
4P:适用于隔离用;  
自动重合闸时间: 20s~60s

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-10  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。