

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307001711



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-04  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001711



产品系列、型号、规格:

HUM8L-400S/33000,HUM8L-400S/4A3000,HUM8L-400S/4B3000,HUM8LY-400S/33000, HUM8LY-400S/4A3000,HUM8LY-400S/4B3000Uimp:12kV;Ui:1000V;Ue:AC400V;In:250A,300A,315A,350A,400A;过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别:A类;Ics=Icu:70kA;I $\Delta$ m:17.5kA;I $\Delta$ n:100/300/500mA 可调;额定剩余动作类型:AC型,A型;漏电脱扣器的类型:电子式;极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭);适用于隔离(3P+N除外);型号的解释见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-04  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001711

产品系列、型号、规格(附件):

型号的分解:



注: 四级产品中, 中性线 (N 线) 的型式有二种:

A 型: N 线始终接通, 不与其他三根一起合分; B 型: N 线与其他三根一起合分。

表 1

代号	型 式	说 明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流及时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-04

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。