

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002185

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-27
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002185

产品系列、型号、规格:

HYM1L-250L、HYM1L-250M、HYM1LY-250L、HYM1LY-250M、HYM1LK-250L、HYM1LK-250M、HYM1LYK-250L、HYM1LYK-250M; Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P); In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: Ics: 25kA; Icu: 35kA; M 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC型、A 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A 类; 极数: 2P(带一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、3P+N(带三个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离)、4P(带三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith: 3A; 辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A; 报警辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.3A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002185

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1L-250L、HYM1L-250M、HYM1LY-250L、HYM1LY-250M;
Ui: 800V; Uimp: 8kV;
Ue: AC230V (2P)、AC400V (3P、3P+N、4P);
In: 100A、125A、160A、180A、200A、225A、250A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
L型: Ics: 25kA; Icu: 35kA;
M型: Ics: 35kA; Icu: 50kA;
IΔn: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 任选三挡可调/AC型、A型;
剩余电流脱扣器类型: 电子式; IΔm: 25%Icu;
使用类别: A类;
极数: 2P(带一个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用)、3P(适用于隔离用)、
3P+N(带三个保护极, N极不可开闭, 不适用于隔离)、
4P(带三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);
配用的辅助触头(1NO1NC): Ith: 3A;
辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.4A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;
报警辅助触头: AC-15: Ue: AC400V/Ie: 0.3A; DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;

型号的解释:
HY M 1 L □ - □ □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1) 企业代号
2) 塑料外壳式断路器
3) 设计序号
4) 具有漏电(剩余电流)保护功能(电子式)
5) 非延时型无代号, 延时型代号“Y”
6) 壳架等级额定电流(A)
7) 极限短路分断能力级别: M型(较高分断型)、L型(一般型)
8) 极数¹⁾
9) 脱扣器方式及附件代号(见表1)
10) 四级断路器中性极型式²⁾

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002185

产品系列、型号、规格(附件):

注: 1) 2P用2表示, 3P用3表示, 3P+N及4P用4表示
2) 四极断路器的中性极(N极)的型式分为两种:
A型: N极不安装过电流脱扣元件, 且N极始终接通, 不与其他三极一起合分(代号A);
B型: N极不安装过电流脱扣元件, 且N极叠可开闭, 与其他三极一起合分(代号B).
其中A型四极断路器即3P+N.
表1 脱扣器方式及附件代号

代号 种类 脱扣器型式	附件 无	报警 触头	分励 脱扣器	辅助 触头	辅助 触头	辅助触头+报 警触头	分励脱扣器+ 辅助触头
瞬时脱扣器	200	208	210	220	228		240
复式脱扣器	300	308	310	320	328		340

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-27
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。