

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010307776215

发证日期：2022年04月20日

有效期至：2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 H8MD-125S、H8MD-125H、H8MD-100S、H8MD-100H、HUM9E-125S、HUM9E-125H、HYM5E-125S、HYM5E-125H、HYM5E-100S、HYM5E-100H、H8MD-63S、H8MD-63H、H8MD-32S、H8MD-32H、HYM5E-63S、HYM5E-63H、HYM5E-32S、HYM5E-32H；Uimp：8kV；Ui：1000V；Ue：AC400V/AC690V；In：32A、63A、100A、125A；过电流脱扣器类型：电子式；S型：AC400V：Ics=Icu：55kA；AC690V：Ics=Icu：5kA；H型：AC400V：Ics：55kA，Icu：85kA；AC690V：Ics：10kA，Icu：20kA；Icw：3kA/1s；选择性类别：A；3P，3P+N(3个保护极，N极常通)，4P(3个保护极，N极可开闭)，3P、4P适用于隔离用，3P+N不适用于隔离用
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心