

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2003010305073660

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 刀开关  
H□□-2000/□0、H□□-2500/□0、H□□-3000/□0 ; Uimp:12kV ; Ui:1140V ; Ith: 3000A ;  
Ue:AC415V ; Ie: 2000A、2500A、3000A ; Icw:50kA/1s ; 使用类别: AC-20A ; 3P、4P.型号  
解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

# 中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号：CQC2003010305073660

第 1 页 共 1 页

纸 号：

型号的解释：

H□□-□/□

0

“0”表示不带灭弧罩

极数：3极、4极

额定电流(A)：2000、2500、3000

设计代号：“13”：中央杠杆操作机构式；“13BX”：中央旋转操作机构式

类组代号：“HD”表示单投刀开关，“HS”表示双投刀开关

注：此附录与证书同时使用时有效。



### 中国质量认证中心