

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302155735

发证日期: 2021年05月18日

有效期至: 2031年05月18日

委托人名称 环宇集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区

制造商名称 环宇集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 负荷开关
HYGL-250/3、HYGL-250/3J、HYGL-250/4、HYGL-250/4J; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV;
 I_{th} : 250A; U_e : AC400V/690V; I_e : 200A、250A; I_{cw} : 9kA/1s; 额定限制短路电流:
50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、4P.

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

中国质量认证中心