

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010302155736

发证日期：2021年05月18日

有效期至：2031年05月18日

**委托人名称** 环宇集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区

**制造商名称** 环宇集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 负荷开关  
HYGL-630/3、HYGL-630/3J、HYGL-630/4、HYGL-630/4J； $U_i$ ：1140V； $U_{imp}$ ：12kV； $I_{th}$ ：630A； $U_e$ ：AC400V/690V； $I_e$ ：315A、400A、500A、630A； $I_{cw}$ ：13kA/1s；额定限制短路电流：50kA；使用类别：AC-23B(315A、400A、500A)、AC-22B(630A)；极数：3P、4P。

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人：

主任：

陆志刚 陆楠

# 中国质量认证中心