



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2952862

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-250/30, HR6-250/31

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR6-250/30, HR6-250/31 商 标: / 样品数量: 1台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-09-18 完成日期: 2018-09-28	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR6-250/30,HR6-250/31
 Uimp:12kV;Ui:1140V;
 Ue:AC400V; Ith=Ie:250A;
 额定限制短路电流:50kA;
 使用类别: AC-22B,AC-23B;
 极数:3P.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2018-10-23
 审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-10-23
 签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-10-23



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
2.额定冲击耐受电压变更	6kV	12kV
3.绝缘电压变更	690V	1140V

- 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-17B1367-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2003010302086570;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

