



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2022CQC107502-943352  
(任务编号)

产品名称：小型断路器

型 号：DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、  
HYB5-40、HUB9i-40

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：小型断路器 型号：HUB9i-40 数量：4台 收样日期：2022-04-22 完成日期：2022-05-10 样品来源：送样	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区
---	--

试验结论：依据 GB/T 10963.1—2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、HYB5-40、HUB9i-40；Uimp: 4kV；  
 Ui: 500V；Ue: AC230V；In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A；  
 瞬时脱扣类型：C 型、D 型；Ics=Icn: 4.5kA；1P+N(一个保护极，N 极可  
 开闭)

主检：程康松	日期：2022-05-10
审核：[Signature]	日期：2022-05-24
签发：[Signature]	日期：2022-05-25



备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号变更	DZ47N-40、DZ47e-40、 DZ47K-40、HYB5-40	DZ47N-40、DZ47e-40、DZ47K-40、 HYB5-40、HUB9i-40
2	Ui	400V	500V

2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-21DQ2583(V2021CQC107502-821249)；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.原证书编号：CQC2019010307258815；

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-22DQ0783
首页	√	1	02501-22DQ0783
报告组成	√	1	02501-22DQ0783
安全型式试验报告	√	10	02501-22DQ0783-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验



# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-MAIL: dq@fcii.net