

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307665193

发证日期：2022年03月16日

有效期至：2031年03月11日

| | |
|---------------|---|
| 委托人名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 制造商名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 生产企业名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 小型断路器 HUM18-80S、HUM18-80G、HUM18-80Q、HUM18-80GQ；HUM18-80S：Ue：AC230(1P+N)，AC400V(3P+N)；In：6A，10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A；瞬时脱扣类型：C型(6A~80A)，B型(6A~63A)；Ics：7.5kA，Icn：10kA；极数：1P+N(N极可开闭)，3P+N(N极可开闭)；HUM18-80G、HUM18-80Q、HUM18-80GQ：Ue：AC230(1P+N)，In：6A，10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A；瞬时脱扣类型：C型(6A~80A)，B型(6A~63A)；Ics：7.5kA，Icn：10kA；极数：1P+N(N极可开闭) |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 10963.1-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心