

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307160101

发证日期: 2022年04月20日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HUM18LY-63, HUM18LY-63W, HUB9LY-63, HUB9LY-63W;Ui:500V;Uimp:4kV;Ue:AC230V;In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;Ics:7.5kA,Icn:10kA; I Δ n:30mA,50mA;额定剩余动作类型:AC型,A型,电子式;I Δ m:2000A;极数: HUM18LY-63W, HUB9LY-63W:1P+N(带一个保护极,N极常通,不适用于隔离用),HUM18LY-63, HUB9LY-63:1P+N(带一个保护极;N极可开闭,适用于隔离用)
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心