



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012030-691261





(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: DZ47H-125,DZ47He-125,DZ47HK-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 隔离开关 型 号: DZ47H-125, DZ47He-125,DZ47HK-125 商 标: / 样品数量: 2台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-09-28 完成日期: /</p>	<p>委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DZ47H-125,DZ47He-125,DZ47HK-125 Ui: 500V,Uimp:6kV; Ith: 125A; Ue: AC220V/230V/240V(1P),AC230V(2P), AC380V/400V/415V(2P,3P,4P); Ie: 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A; Icw:1.5kA/1s;Icm(峰值): 2.5kA; 使用类别: AC-22A,AC-21B; 极数:1P,2P,3P,4P.</p>	
<p>主检: 朱文华 签字:  日期: 2020-10-09</p>	 <p>(检测机构名称, 盖章) 2020年10月9日</p>
<p>审核: 尤雪元 签字:  日期: 2020-10-09</p>	
<p>签发: 韩美丽 签字:  日期: 2020-10-09</p>	
<p>备注: 1.变更情况: 见附页1 2.原 CQC 认可报告编号: 03601-A-18B2474-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2018010302114382; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	

