

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980301006787



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：谐波抑制型智能电力电容补偿装置（低压成套无功功率补偿装置）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 15576-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-14
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980301006787

产品系列、型号、规格:

HYIC8PSZ 额定工作电压 (U_e): 400V 额定绝缘电压 (U_i): 690V 额定电流 (I_n): 53.6A~5.4A 额定限制短路电流 (I_{cc}): 15kA 额定总容量 (Q_c): 50kvar~5kvar 外壳防护等级: IP20 补偿相数(方式): 三相结合补偿 投切电容器的元件类型: 机电开关 户内型 频率: 50Hz 有抑制谐波功能

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-04-14
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。