

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980309000112



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-01
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)


自我声明编号: 2020980309000112



产品系列、型号、规格:

JR20-10、16、25; Uimp: 8kV; Ui: 660V; Ue: AC660V; Ie: 0.1~0.15A, 0.15~0.23A, 0.23~0.35A, 0.35~0.53A, 0.53~0.8A, 0.8~1.2A, 1.2~1.8A, 1.8~2.6A, 2.6~3.8A, 3.2~4.8A, 4.0~6.0A, 5.0~7.0A, 6.0~8.4A, 7.2~10A, 8.6~11.6A(JR20-10); Ie: 3.6~5.4A, 5.4~8.0A, 8.0~12A, 10~14A, 12~16A, 14~18A(JR20-16); Ie: 7.8~11.6A, 11.6~17A, 17~25A, 21~29A(JR20-25); 脱扣级别: 10A; 极数: 3P 配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp: 6kV; Ui: 380V; Ith: 6A, AC-15: 380V/0.95A, 220V/1.64A, DC-13: 220V/0.15A, 110V/0.3A

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-04-01
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。