

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010309591730

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 热过载继电器  
JRS2-80:Ui=AC690V;Ue:AC660V;Ie:11A-17A,16A-25A,20A-32A,25A-40A,32A-50A,40A-57A,50A-63A,57A-70A,63A-80A,70A-88A;脱扣级别:10A,3P;辅助触头:AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A,220V/0.45A,DC-13:220V/0.14A,110V/0.27A,1NO1NC

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2010

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

# 中国质量认证中心