

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020960307005578




环宇集团浙江高科股份有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇集团浙江高科股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇集团浙江高科股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电动机保护用断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB 14048.2-2008,GB 14048.4-2010
生产企业名称：赛德电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市七里港工业区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-07
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960307005578

产品系列、型号、规格:

HYD1-80M, HYD1-80ME; U_i : 690V; U_e : AC400V, 415V; U_{imp} : 6kV; I_n : 16~25A, 25~40A, 40~63A, 56~80A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; I_{cs} : 7.5kA; I_{cu} : 15kA; 脱扣级别: 10; 使用类别: A类; 极数: 3P; 适用于隔离

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-07
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。