



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号: V2021CQC107502-911708
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: H8C-80、95,CJX2N-80、95,HUC9-80、95

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: H8C-95、H8C-80、CJX2N-95、CJX2N-80、HUC9-95、HUC9-80 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-01-05 完成日期: 2022-	委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区																				
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。																					
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: H8C-80、95,CJX2N-80、95,HUC9-80、95; Ith:125A; 使用类别:AC-3, AC-4; Uimp: 8kV;Ui:690V; Ue:AC220V/AC380V/660V(AC-3), AC380V/660V(AC-4); AC-3: Ie:80A/80A/49A(H8C-80、CJX2N-80、HUC9-80), 95A/95A/55A(H8C-95、CJX2N-95、HUC9-95); AC-4: Ie:37A/17.3A(H8C-80、CJX2N-80、HUC9-80), 44A/21.3A(H8C-95、 CJX2N-95、HUC9-95); Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P; IP20 配用的辅助触头: Ith:10A, AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A, DC-13: 220V/0.15A、 110V/0.3A, 1NO1NC																					
主检: 陈圣杰, 日期: 2022-03-04																					
审核: 何强, 日期: 2022-03-18																					
签发: 陈圣杰, 日期: 2022-03-21																					
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="268 1518 1374 1832"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T 14048.4—2010</td> <td>GB/T 14048.4—2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>增加产品型号</td> <td>H8C-80、95</td> <td>H8C-80、95 CJX2N-80、95 HUC9-80、95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>图号变更</td> <td>2HY.400.095</td> <td>2HY.400.095 (H8C-80、95)、 2HY.400.099 (CJX2N-80、95) 2HY.400.103 (HUC9-80、95)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>供应商名称变更</td> <td>环宇集团有限公司</td> <td>环宇高科有限公司</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020	2	增加产品型号	H8C-80、95	H8C-80、95 CJX2N-80、95 HUC9-80、95	3	图号变更	2HY.400.095	2HY.400.095 (H8C-80、95)、 2HY.400.099 (CJX2N-80、95) 2HY.400.103 (HUC9-80、95)	4	供应商名称变更	环宇集团有限公司	环宇高科有限公司
序号	变更项目	变更前	变更后																		
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020																		
2	增加产品型号	H8C-80、95	H8C-80、95 CJX2N-80、95 HUC9-80、95																		
3	图号变更	2HY.400.095	2HY.400.095 (H8C-80、95)、 2HY.400.099 (CJX2N-80、95) 2HY.400.103 (HUC9-80、95)																		
4	供应商名称变更	环宇集团有限公司	环宇高科有限公司																		
2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-13DQ235 (A2013CCCC0304-1652928); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2013010304665662; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。																					

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-22DQ2753
首页	√	1	02501-22DQ2753
报告组成	√	1	02501-22DQ2753
安全型式试验报告	√	12	02501-22DQ2753-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
1/01	温升试验	9.3.3.3	P
02	动作范围	9.3.3.2	
03	介电性能	9.3.3.4	
04	线圈功耗	9.3.3.2.1.2	
05	极阻抗	9.3.3.2.1.3	
2/06	接通和分断能力试验	9.3.3.5	P
07	约定操作性能	9.3.3.6	
08	约定操作性能试验后的试验	F.7.3(N)	
3/09	预期电流“r”试验	9.3.4.2.2	P
10	额定限制短路电流 I _q 试验	9.3.4.2.3	P
4/11	耐受过载电流能力	9.3.5	P
5/12	接线端子机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	P
13	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	
12	标志	6.2	P
14	爬电距离的验证	GB/T 14048.1 8.3.3.4.1.7)	
15	耐湿性能试验	GB/T 14048.1 附录 K	
16	耐非正常热和着火危险	8.1.2.2 及 GB/T 14048.1 中 8.2.1.1.1	P
II-1(GB/T14048.5-2017) 17	辅助触头的正常条件下接通与分断能力(AC-15)	8.3.3.5.3	P
18	验证介电性能	8.3.3.5.6b)	
II-2(GB/T14048.5-2017) 19	辅助触头的正常条件下接通与分断能力(DC-13)	8.3.3.5.3	P
20	验证介电性能	8.3.3.5.6b)	
III(GB/T14048.5-2017) 21	辅助触头的非正常条件下接通与分断能力(AC-15)	8.3.3.5.4	P
22	验证介电性能	8.3.3.5.6b)	
III(GB/T14048.5-2017) 23	辅助触头的非正常条件下接通与分断能力(DC-13)	8.3.3.5.4	P
24	验证介电性能	8.3.3.5.6b)	
IV(GB/T14048.5-2017) 25	辅助触头的限制短路电流性能	8.3.4	P
26	验证介电性能	8.3.3.5.6b)	
	(以下空白)		

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net